



Zadavatel:

Lesy města Brna, a.s.

Sídlo: Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

IČO: 60713356

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce lesní cesty Žernůvka“

zadávaná jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

I.

Dne 13. 1. 2023 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„• Dotaz č. 1

Součástí položky č. 4 - 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I je v poznámce uvedeno, že zemina je vč. odvozu na skládku stavby k případnému dalšímu použití. Může zadavatel sdělit, kde uvažuje se skládkou a jaká je odvozová vzdálenost?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Skládka je uvažována na pozemcích zadavatele. Konkrétní místo bude zadavatelem upřesněno v průběhu stavby. Uchazeč bude pro potřeby zadávacího řízení uvažovat s odvozovou vzdáleností 2 km.

• Dotaz č. 2

*V položce č. 5 - 12932 ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M je též odvoz a uložení na skládku, jaká bude odvozová vzdálenost, a dále v poznámce je uvedeno, že položka nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**, tato položka se ve VV nenachází, může zadavatel upřesnit??*



Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Skládka je uvažována na pozemcích zadavatele. Konkrétní místo bude zadavatelem upřesněno v průběhu stavby. Uchazeč bude pro potřeby zadávacího řízení uvažovat s odvozovou vzdáleností 2 km. Poplatek za skládku se neuvažuje.

• Dotaz č. 3

Stejně dotazy se týkají i položek č. 6 – 129946 a č. 7 – 129958, může zadavatel upřesnit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Viz odpověď k dotazu č. 2.

• Dotaz č. 4

K položce č. 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, ve VV není stanovena frakce kameniva, které se má přidávat do recyklované vrstvy, může zadavatel upřesnit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci, konkrétně v kapitole 2.4 Technické zprávy, je uvažováno s frakcí přidávaného kameniva 0/8. Uchazeč bude pro potřeby zadávacího řízení uvažovat s touto frakcí.

• Dotaz č. 5

Součástí položky č. 17 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM je v poznámce uvedeno pokládání vrstvy po etapách, má zadavatel zpracovaný návrh v kolika etapách se bude recyklovaná vrstva provádět? Může zadavatel upřesnit? Stejný dotaz se týká položky č.19 574A44 – ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTV ACO 11+, 11S TL. 50MM, může zadavatel upřesnit?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Pokládka vrstvy v položce č. 15 i v položce č. 17 je uvažována jako kontinuální. Přípustné jsou pouze technologické přestávky zhotovitele, které nesmí snižovat výslednou kvalitu provedeného díla.

• Dotaz č. 6

*Dotaz je k dopravnímu značení, značky se dle VV mají přemístit z dočasné skládky, tyto značky jsou zadavatele a bude za ně požadovat nájemné? Navíc MJ pro pronájem počítá s pronájmem na 2*80 dnů, zadávací dokumentace uvádí max délku realizace 50 dnů, může zadavatel doplnit, či upřesnit?*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Dopravním značením zadavatel nedisponuje, a proto bude dopravní značení v rozsahu dle projektové dokumentace zajištěno vybraným zhotovitelem stavby. Položku č. 23, týkající se nájemného za dopravní značení, ocení uchazeč v rozsahu dle zadávací dokumentace (tzn. 50 dní).



• Dotaz č. 7

Dle položky č.27 -9181D se má provést kompletní sanace výtoku stávajícího propustku, vč. zemních prací a základových konstrukcí, může zadavatel upřesnit, popř. dodat výkresovou dokumentaci k této části?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Jedná se o opravu výtokového prefabrikovaného betonového čela stávajícího propustku o rozměrech 1,0 x 1,0 m. Projektová dokumentace pro tuto dílčí činnost nebyla zpracována a nebude v rámci zadávacího řízení doplněna. Z tohoto důvodu bude položka č. 27 vyjmuta z hodnocení nabídek uchazečů a bude případně řešena samostatně a zvlášť až v rámci realizace zakázky s vybraným zhotovitelem stavby.

II.

Zadavatel s ohledem na § 98, odst. 4 a § 99, odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, článek 15 zadávací dokumentace se mění následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do 27. 1. 2023, 10:00 hod.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Dodavatel bude při zpracování nabídky vycházet z aktualizovaného dokumentu (viz příloha).

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) – upravený ke dni 19. 1. 2023